

АКТ
сдачи - приемки электромонтажных работ

Заказчик СНТ "Дружба" Объект Реконструкция внешнего электроснабжения СНТ "Дружба"

Город Московская область, Богородский г.о., пос. им. Воровского, СНТ "Дружба"

Комиссией в составе: от заказчика (ф.и.о. должность) _____
Казаков В.В. Председатель правления

От электромонтажной организации ИП Ларин Е.Р. (ф.и.о. должность) Ларин Е.Р.

От энергоснабжающей организации(ф.и.о. должность) _____
произведены осмотр и необходимые измерения и испытания электрооборудования перечисленных ниже объектов:

1. К сдаче предъявлено (подробно перечислить объекты) Электромонтажные работы:
- 1. КЛ-10 кВ L=12 м.
 - 2. Кабель АСБл - 10 3x240 - 12 м.
 - 3. КЛ-0,4 Кв.: Кабель 2АВБШВ - 1 4x95 - 25 м., Кабель АВБШВ - 1 4x25 - 25 м.
 - 4. КТП 250/10/0,4 П К/К - 1 шт.
 - 5. ТМГ 250/10 - 1 шт.
 - 6. Ошиновка ТМГ 250/10 - 1 шт.
 - 7. Монтаж средства учета электроэнергии - 1 компл.
 - 8. Пусконаладочные работы по КТП 250/10 П К/К - 1
 - 9. Устройство контура заземления КТП 250/10 П К/К - 1 очаг

2. Физический объем выполненных работ

3. Проект разработан ООО "ИНЖ-ТехЭлектро"
согласован с АО "Богородская Электросеть"
Отступления от проекта, перечисленных в приложении № _____ не зарегистрировано к настоящему акту,
согласованы с /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-

4. Электромонтажные работы выполнены (оценка) Хорошо

5. Произведены следующие контрольные испытания (кроме испытаний, зафиксированных в прилагаемых к акту документах) /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-

6. Недоделки и сроки их устранения перечислены в приложении ном. /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /- к настоящему акту,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

7. Электрооборудование, перечисленное в п.1 настоящего акта, считать принятым в нормальную промышленную эксплуатацию " _____ " _____

8. Гарантийный срок _____
и прекращается 30.10.2021 г. начинается с 30.10.2020 г.

9. Приложения /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-

СДАЛ:
ИП Ларин Е.Р.
Ларин Е.Р.



ПРИНЯЛ: Председатель правления
СНТ "Дружба"
Казаков В.В.

