



142412, Россия, Московская область,  
г. Ногинск, ул. 1-я Ревсобраний, д. 13.  
Телефон: 8 (49651) 4-20-07  
Факс: 8 (49651) 4-52-47  
e-mail: mpnes@mail.ru, zaobes@bk.ru

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

№ \_\_\_\_\_

## АКТ о выполнении технических условий

№ 174 от « 29 » октября 2020 г.

Акционерное общество «Богородская Электросеть»,  
(полное наименование сетевой организации)

именуемое в дальнейшем АО «БЭС»,  
(сокращенное наименование сетевой организации)

в лице Главного инженера Замана Юрия Викторовича, действующего  
(ф.и.о. лица – представителя сетевой организации)

на основании Устава, с одной стороны,  
(устава, доверенности, иных документов)

и Садовое некоммерческое товарищество «Дружба»,  
(полное наименование заявителя – юридического лица,  
ф.и.о. заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем СНТ «Дружба»,  
(сокращенное наименование заявителя)

в лице Председателя правления Казакова Владимира Валерьевича,  
(ф.и.о. лица – представителя заявителя)

действующего на основании Устава, с другой стороны,  
(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о  
нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям от 19 июня 2020 г.

№ 115 к договору о технологическом присоединении от 02 июля 2020 г. № 46-ю / 06-20.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение  
допуска прибора учета в эксплуатацию  
(перечень требований, пунктов технических условий)

3. Максимальная мощность (всего) 446 кВт, в том числе:  
присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной  
(существующей) максимальной мощности) 223 кВт;  
ранее присоединенная максимальная мощность 223 кВт<sup>2</sup>.  
Категория надежности электроснабжения 3 кВт.

Перечень точек присоединения:

№	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)
1	<b>РУ-10кВ ТП-428 Фид. 106, ПС-172</b>	<b>РУ-10кВ ТП-428</b>	<b>10</b>	<b>446</b>

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

**Паспорт на прибор учёта электрической энергии, однолинейная схема**

(указываются перечень и реквизиты документов, представленных заявителем и (или) сетевой организацией в целях подтверждения выполнения технических условий)

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя

**КТП проектируемая по адресу: М.О., Богородский городской округ, п. им. Воровского, СНТ «Дружба»**

(перечень электроустановок, адрес)

сетевой организацией в лице **Инженером ОБсПЭ АО «БЭС» Толкачевым Артемом Вячеславовичем**

(должностное лицо сетевой организации)

с участием <sup>3</sup>

(должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления)

(ф.и.о., телефон, наименование организации, адрес)

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ к договору о технологическом присоединении

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

**Прибор учёта: Меркурий 234 ARTM-03 PBR.G**

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.)

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:

**на вводном автомате АВВ – 400А**

(виды релейной защиты и автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), выполнены **в полном объеме.**

7. Прочие отметки:

Должностное лицо  
сетевой организации

**Главный инженер АО «БЭС»**

(должность)

**Замана Ю.В.**

(ф.и.о.)

Заявитель (уполномоченный  
представитель заявителя)

**Председатель правления**

**СНТ «Дружба»**

(должность)

**Казakov В.В.**

(ф.и.о.)

